

PINACOTECA DE SÃO PAULO

COTAÇÃO Nº 20/2023

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, associação civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça da Luz, nº 2, Bom Retiro, CEP 01120-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.290.846/0001-82, vem por meio deste, convidar fornecedores a apresentar proposta para o serviço de fornecimento de Soluções de Telecomunicações, nos termos e condições mencionados abaixo:

I. JUSTIFICATIVA

A APAC tem por objetivo a efetivação de atividades de natureza cultural, consubstanciadas na colaboração técnica, material e financeira que garanta a preservação e a conservação do acervo artístico e divulgação da Pinacoteca do Estado de São Paulo ("Pinacoteca") como centro de referência de atividades e pesquisa de caráter cívico, educacional, artístico e cultural, objetivando, no cumprimento de sua atuação, o apoio ao funcionamento da Pinacoteca.

No âmbito de suas atividades estatutárias a APAC tem contrato com o Estado de São Paulo nº 01/2018, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, o qual tem por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de museologia na Pinacoteca de São Paulo.

II. OBJETO

II. 1. O objeto do presente Convite consiste na escolha da proposta mais vantajosa Fornecimento de proposta técnica e comercial para readequação do sistema de climatização, conforme anexo I e projeto.

III. Visto anexo I, será necessário vistoria técnica no local, para viabilizar as áreas.

IV. 2. A empresa vencedora deverá prestar os serviços com respeito aos termos deste Convite, bem como obedecidos os termos e condições do contrato a ser assinado entre a APAC e a empresa vencedora.

V. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

III. 1. Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar proposta ("Proposta"), da qual deverá constar, pelo menos, as seguintes informações:

IV. ART para o projeto e execução.

(i) Nome e qualificação completa da empresa (obrigatoriamente com currículo e/ou portfólio e de preferência com 03 atestados de capacidade técnica ou cartas de recomendação), endereço e telefone para contato;

PINACOTECA DE SÃO PAULO

(ii) Cópia do cartão de CNPJ, comprovante de Inscrição estadual e municipal, se houver, bem como cópia do contrato social e alterações posteriores;

IV. ENTREGA DAS PROPOSTAS

V. 1. As propostas deverão ser entregues por e-mail para: lassis@pinacoteca.org.br, aos cuidados da Área de Compras, até o dia 15/05/2023.

VI. PRAZO DE VIGÊNCIA.

VII. 1. O Contrato celebrado em decorrência deste Convite terá prazo de vigência a ser acordada com o vencedor do processo.

VIII. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

IX. 1. Os resultados serão divulgados mediante comunicação às empresas participantes do processo.

X. 2. A homologação da escolha da empresa selecionada será efetuada por intermédio da assinatura do respectivo Contrato.

XI. 3. Decorrido o prazo, se o vencedor não assinar referido Contrato, será facultado à APAC a seleção de outra empresa participante.

XII. DISPOSIÇÕES GERAIS

XIII. 1. Não será admitida a participação de empresas:

- a. suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública;
- b. declaradas inidôneas;
- c. que possuírem qualquer débito ou pendência junto à APAC ou à Administração Pública;
- d. que estiverem sob regime de falência ou concordata;

PINACOTECA DE SÃO PAULO

e. que tenham em seu quadro de sócios ou de administradores, pessoas que sejam consangüíneas ou parentes até o 3º (terceiro) grau do Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, diretores, conselheiros e

funcionários da APAC.

f. Não poderão participar empresas localizadas fora da cidade de São Paulo e Grande São Paulo

VII. 2. Serão liminarmente desclassificadas as propostas que:

- a. não obedecerem às exigências deste Convite;
- b. contenham preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero.

VII. 3. Quaisquer outras informações, atendimentos ou contatos a respeito deste Convite serão prestados exclusivamente por escrito, por meio dos e-mails: compras@pinacoteca.org.br a solicitação de informações não motivará a prorrogação do prazo fixado para entrega das propostas.

VII. 4. O presente convite não obriga a APAC, sob qualquer forma, a assinar o respectivo Contrato com o concorrente selecionado nos termos deste Convite, sendo facultado à APAC revogar o presente convite, a qualquer tempo, inclusive antes da assinatura do Contrato, por fundado motivo, obrigando-se, neste caso, a cientificar os interessados mediante o envio de notificação.

São Paulo, 24 de março de 2023.

Atenciosamente,

Renata Melo

Coordenadora

Núcleo Financeiro

Anexo I escopo

Fornecimento de proposta técnica e comercial para readequação do sistema de climatização.

Salas 3, 4, 8, 9 e Leituras 1 e 2 do 2º pavimento da PINACOTECA ESTAÇÃO

SALA EXPOSIÇÃO (SALA 6, 7 E 19)

Desmontagem dos dutos existentes.

O fancoil FC-15 com capacidade de 7,5 TR com serpentina de 6 ROWS, de fabricação COLDEX TOSI, com filtragem G4. Será mantido e atenderá somente a sala 7.

Fornecimento e instalação de resistência de aquecimento par instalação atrás da serpentina, e sistema de umidificação para instalação na rede de dutos, para o Fancoil FC-15.

Fornecimento e instalação de “02” (dois) fancoletes do tipo duto de capacidade nominal de 4,6 TR (55.000 BTU/h), de fabricação CARRIER. tensão 220V-2F-60Hz sendo um para a sala 6 e outro para a sala 19, conforme indicado em projeto.

Necessário:

- Para estes equipamentos ter resistências de aquecimento e umidificação para serem instalados na rede de dutos.
- Será necessário a construção de bandeja de contenção (pintada de preto) abaixo dos fancoletes e o sistema de umidificação instalado no duto de insuflamento.
- Para a distribuição do ar de insuflamento será necessário montagem de nova rede de duto construído em chapa de aço galvanizado do tipo TDC e isolado termicamente com manta de lã de vidro com uma das faces com papel Kraft e película aluminizada.
- O insuflamento será através de grelhas pintada na cor preta com caixa plenum, conectadas a rede principal de duto através de dutos flexíveis isolados.
- O retorno do ar será através de dutos construído em chapa de aço galvanizado do tipo TDC isolado termicamente com manta de lã de vidro com uma das faces com papel Kraft e película aluminizada.
- Fornecimento de novo trecho de tubulação de água gelada com picagem feita em carga próximo do fancoil FC-15, está tubulação será em tubo de aço galvanizado e isolado termicamente com tubo elastomérico.
- Para os novos equipamentos utilizar válvula três vias para controle da temperatura.

- Fornecimento de quadro de alimentação e comando para os novos equipamentos, considerando a potência de resistência de aquecimento e de umidificação, no padrão Pinacoteca.
- Fornecimento e instalação de complemento de passarela para acesso aos novos fancoletes.

SALA EXPOSIÇÃO (SALA 6 T1, T2 E T3)

Desmontagem dos dutos existentes.

O fancoil **FC-16** com capacidade de **7,5 TR** com serpentina de **6 ROWS**, de fabricação **COLDEX TOSI**, com filtragem **G4**. Será mantido e atenderá somente a **sala 3**.

Fornecimento e instalação de resistência de aquecimento par instalação atrás da serpentina, e sistema de umidificação para instalação na rede de dutos, para o Fancoil **FC-16**.

Fornecimento e instalação de “**02**” (**dois**) fancoletes do tipo duto de capacidade nominal de **4,6 TR (55.000 BTU/h)**, de fabricação **CARRIER**, tensão **220V-2F-60Hz** sendo um para a **sala de leitura** e outro para a **sala 4**, conforme indicado em projeto.

Para estes equipamentos teremos resistências de aquecimento e umidificação para serem instalados na rede de dutos.

- Será necessário a construção de bandeja de contenção (pintada de preto) abaixo dos fancoletes e o sistema de umidificação instalado no duto de insuflamento.
- Para a distribuição do ar de insuflamento será o fornecimento e montagem de nova rede de duto construído em chapa de aço galvanizado do tipo TDC e isolado termicamente com manta de lã de vidro com uma das faces com papel Kraft e película aluminizada.
- O insuflamento será através de grelhas pintada na cor preta com caixa plenum, conectadas a rede principal de duto através de dutos flexíveis isolados.
- O retorno do ar será através de dutos construído em chapa de aço galvanizado do tipo TDC isolado termicamente com manta de lã de vidro com uma das faces com papel Kraft e película aluminizada, pintado na cor preta.

- Fornecimento de novo trecho de tubulação de água gelada com picagem feita em carga próximo do fancoil **FC-16**, esta tubulação será em tubo de aço galvanizado e isolado termicamente com tubo elastomérico.
- Para os novos equipamentos utilizar válvula três vias para controle da temperatura.
- Fornecimento de quadro de alimentação e comando para os novos equipamentos, considerando a potência de resistência de aquecimento e de umidificação, no padrão **Pinacoteca**.
- Fornecimento e instalação de complemento de passarela para acesso aos novos fancoletes.

Descriminação dos equipamentos

CONDICIONADOR DE AR (FANCOLETE)

Estrutura: Em chapas de aço galvanizadas. Foram projetados para instalação embutida, possui altura reduzida, o que facilita sua instalação em plenum ou forro rebaixado. Possui baixo nível de ruído, assegurando total conforto.

Serpentinas: Trocadores de calor aletados em tubos de cobre e aletas de alumínio de alta eficiência.

Características elétricas e de controle: A tensão de alimentação é de 220 v. Os motores elétricos são monofásicos, monofásico, em 60 Hz. O controle de velocidade do ar é de três velocidades.

Ventiladores: Centrífugos de dupla aspiração com rotores de alumínio e pás curvadas para frente, auto balanceados e acoplados diretamente ao eixo do motor.

Filtros: Os filtros são do tipo lavável, de tecido eletrostático, da classe ABNT G0.

Descriminação de materiais

REDE DE DUTOS

Serão executados em chapa de aço galvanizado, nas bitolas correspondentes à maior dimensão da seção transversais, de acordo com a espessura indicada pela ABNT.

Todos os dutos serão executados de acordo com o indicado pela SMACNA para dutos de baixa velocidade e baixa pressão, e de acordo com os desenhos de detalhes do projeto a ser desenvolvido.

A superfície interna será livre e desimpedida, sem saliências nem obstruções, utilizando-se entre diferentes seções.

Os dutos terão execução esmerada, principalmente no que diz respeito a sua estanqueidade, sendo preferível sua fabricação em perfiladeira tipo "Lockformer". 5/9

4.2) GRELHAS

Serão de modelos, dimensões adequadas e em número suficiente para assegurar a perfeita distribuição do ar.

Serão fabricadas em perfis de alumínio extrudado, anodizados na cor natural, respeitando os quantitativos e qualitativos do projeto.

4.3) REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA GELADA

4.3.1) TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA

Até 2", em aço-carbono galvanizado, extremos com rosca BSP, norma NBR5580, DIM-2440, com costura.

4.3.2) VÁLVULAS ESFERA

Corpo em latão, esfera e haste em inox 304, sede e juntas em teflon. Rosca BSP.

4.3.4) FILTRO TIPO "Y"

Até 2" em cobre ou aço nodular. Rosca BSP. Elemento filtrante em chapa de inox 304.

4.3.6) ISOLAMENTO TÉRMICO

Em borracha elastomérica de células fechadas de espessura nominal crescente e resistente ao fogo. Será instalada proteção contra intempéries em alumínio corrugado de espessura 0,15mm.

4.4) ELÉTRICA

Fornecimento e instalação de quadro de alimentação elétrica e comando com controle de temperatura e umidade e sua interligação elétrica até os fancoil, fancoletes, sistema de aquecimento e umidificação.

A contratante deverá fazer a alimentação elétrica do quadro.

- **Imprescindível a emissão e envio de ART**